

Efectis

Deklaracja wyników badań

Efectis Nederland BV niniejszym oświadcza, że

IsoBouw SlimFort@,
pokryty drewnianymi listwami i okładziną z cementu włóknistego Cedral „click” lub
„tiled”, został zbadany zgodnie z:

EN 11925-2:2010

„Badania reakcji na ogień – Palność produktów poddanych bezpośredniemu oddziaływaniu
płomienia.

Część 2: Badanie z pojedynczym
źródłem ognia” oraz

EN 13823:2010

„Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych — Wyroby budowlane z wyjątkiem posadzek
narażonych na działanie ciepła pochodzącego z pojedynczego palącego się przedmiotu”

Zgodnie z europejską normą klasyfikacji ogniowej

EN 13501-1:2007+A1:2009 produkt został sklasyfikowany jako:

B — s1, d0

Pełne szczegóły przeprowadzonych badań zostały zapisane w raportach z badań
Efectis 2014-Efectis-R0351a i 2014-Efectis-R000906.

Niniejsza deklaracja nie zastępuje powyższego raportu z badań.

Niniejsza deklaracja została wydana dla.

W imieniu Efectis Nederland BV.



IsoBouw Systems BV
P.O. Box 1
5710 AA SOMEREN
HOLANDIA

A.J. Lock
Kierownik projektu ds. reakcji
na ogień



Deklaracja wyników badań

Efectis Nederland BV niniejszym oświadcza, że

IsoBouw SlimFort@,
pokryty drewnianymi listwami i Rockpanel, został

zbadany zgodnie z:

EN 11925-2:2010

„Badania reakcji na ogień – Palność produktów poddanych bezpośredniemu oddziaływaniu płomienia.

Część 2: Badanie z pojedynczym
źródłem płomienia” oraz

EN 13823:2010

„Reakcja na ogień wyrobów budowlanych — Wyroby budowlane z wyjątkiem posadzek narażonych na oddziaływanie cieplne pojedynczego palącego się przedmiotu”

Zgodnie z europejską normą klasyfikacji ogniowej

EN 13501-1:2007+A1:2009 produkt został sklasyfikowany

jako: B — s1, d0

Pełne szczegóły przeprowadzonych badań zostały zapisane w raportach z badań
Efectis 2014-Efectis-R0351a i 2015-Efectis-R000115.

Niniejsza deklaracja nie zastępuje wyżej wymienionego raportu z badań.

Niniejsza deklaracja została wydana dla.

W imieniu Efectis Nederland BV.

IsoBouw Systems BV
P.O. Box 1
5710 AA SOMEREN
HOLANDIA

A.J. Lock
Kierownik projektu ds. reakcji
na ogień



Deklaracja wyników badań

Efectis Nederland BV niniejszym oświadcza, że

IsoBouw **SlimFort@**,
pokryty profilami aluminiowymi i panelami Rockpanel zamontowanymi z
otwartymi spoinami został zbadany zgodnie z:

EN 11925-2:2010

„Badania reakcji na ogień – Palność produktów poddanych bezpośredniemu działaniu
płomienia.

Część 2: Badanie przy użyciu
pojedynczego źródła płomienia” oraz

EN 13823:2010

„Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych — Wyroby budowlane z wyjątkiem
posadzek narażonych na oddziaływanie cieplne pojedynczego palącego się przedmiotu”

Zgodnie z europejską normą klasyfikacji ogniowej
EN 13501-1:2007+A1:2009 produkt został sklasyfikowany jako:

B - s1, d0

Pełne szczegóły przeprowadzonych badań zostały zapisane w raporcie z badań
Efectis 2014-Efectis-R0351a i 2015-Efectis-R000111.

*Niniejsza deklaracja nie **zastępuje** powyższego raportu z badań.*

Niniejsza deklaracja została wydana dla.

W imieniu Efectis Nederland BV.

IsoBouw Systems BV
P.O. Box 1
5710 AA SOMEREN
HOLANDIA

A.J. Lock
Kierownik projektu ds. reakcji
na ogień